

Technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Zaaknummer: 17212-2023

Technische vraag aan team: Civiele techniek

Onderwerp: Herinrichting Violierstraat in Uden

Mevrouw Vissers geeft tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2026 aan dat een gedeelte van de Violiersstraat in Uden al opnieuw is geasfalteerd. Zij vraagt daarbij of de waterleiding daaronder al is vervangen of dat het asfalt er daar uit moet en de waterleiding daar alsnog vervangen moet worden. Wethouder De Jong zegt toe deze vraag van mevrouw Vissers schriftelijk te beantwoorden.

Ondertekening:

Datum indiening	:	9-7-2026
Fractie	:	SP
Naam indiener	:	Gertrude Vissers
Einddatum	:	nvt
iBabs ID nr.	:	nvt

Antwoord op technische vraag

Artikel 4.2 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Maashorst 2026

Technische vraag aan team: Civiele Techniek
Datum: 5-8-2026
Vraag 1: Mw. Vissers vraagt of de waterleiding daaronder al is vervangen of dat het asfalt er daar uit moet en de waterleiding daar alsnog vervangen moet worden. Antwoord 1: De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat eerst alle ondergrondse werkzaamheden zijn uitgevoerd en goedgekeurd voordat de definitieve nieuwe verharding aangebracht wordt. Er is dus een sprake van het verwijderen van het nieuwe asfalt ten behoeve van het vervangen van de nutsvoorzieningen.